GEODETA UPRAWNIONY
upr. Nr 78425
mgr inż. Grzegorz Terlikowski
07-410 Ostrołęka, ul. Geodetów 8
tel. (29) 767-41-41, kom. 606 948 241

St. tr. Mostowo 1 [10-0104]

istn.linia napowietrzna nN
AL 4x35 +AsXSn2x25

St. tr. Zabiele Wielkie 2
[10-0594]

istn.linia napowietrzna nN
AsXSn 4x70

istn. oświetleniowa
linia napowietrzna nN
AsXSn 2x25 - obwód nr 1

istn. 1
RK-10/ZN

istn. skrzynkę oświetleniową wymienić na nową zgodnie z rys. Nr 4

R≤ 10 [ohm]

Uwaga słupy w odległości min. 60cm od kanalizacji

proj. oświetleniowa
linia napowietrzna nN
AsXSn 2x25 - obwód nr 2

G1
ON-E10,5/4,3

G2
P-E10,5/2,5

G3
P-E10,5/2,5

G4
O-E10,5/2,5

G5
P-E10,5/2,5

G6
P-E10,5/2,5

G7
P-E10,5/2,5

1
KK-E10,5/10

2
P-10/ZN

3
KK-E10,5/10

4
P-10/ZN

5
RNK-E10,5/10

P-12/ZN
Ob. 1 st

Ob. 2 st
RN-12/ZN

Ob. 2 st

25m
41m
41m
43m
44m
46m
46m
54m
37m
35m
46m
45m

R≤ 10 [ohm]
ASA 500/10-BO
+ST208

R≤ 10 [ohm]
ST208

proj. oświetleniowa
linia napowietrzna nN
AsXSn 2x25 - obwód nr 2

proj. oświetleniowa
linia napowietrzna nN
między przęsłami G3 i G4
winna zachowywać odległość
od linii SN min. 1,5m

proj. oświetleniowa
linia napowietrzna nN
AsXSn 2x25 - obwód nr 2

istn RN-10/ZN

Ob. 2 st

dr gruntowa

119/6
119/19
119/4
119/2
119/3
120
121/2
121/5
121/4
121/6
123/1
123/2
124
125
RM
LsV
LsVI
Lz
Lz-RM
B-RM

Projektowany stan, ze niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarto i/lub wpisano do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OSTROŁĘCKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu/operatu technicznego	P.7415.2018.AM.1
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu	2018 -06- 05
Imię, nazwisko i podpis osoby rozpoznającej organ	Z up. STAROSTY Ewa Wiśniewska INSPEKTOR Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

LEGENDA:

48m — proj. oświetleniowa linia napowietrzna nN AsXSn 2x25

proj. słup

Proj. Lampa oświetleniowa typu
LED Voltana 3 55W/4843lm
Montowana na wysięgniku
o dł. 1,5m

UWAGA
Przy posadowieniu słupów
zwrócić szczególną uwagę na
sieć kanalizacyjną.
Słupy umieszczać min. 0,6m od
kanalizacji

wykonawca: ELBOR" s.c. 07-410 Ostrołęka, ul.W.Pola 25	temat: Linia napowietrzna nN oświetleniowa		
inwestor: Urząd Gminy Olszewo-Borki 07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13		skala: 1:1000	faza proj: PB
adres budowy: Mostowo gm.Olszewo-Borki		data: 08. 2018r	
nazwa rysunku: Plan zagospodarowania - linii oświetleniowa napowietrzna nN			
Branża Elektryczna: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
projektant: mgr inż. Konrad Borowy nr ewid MAZ/0139/POOE/08		nr rysunku: 1	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Piersa nr ewid MAZ/0304/PWOE/04			