

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce działając na podstawie art.3 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 z późn. zmianami / oraz art. 32 Ustawy Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami / po zapoznaniu się z dokumentami:

- projektem budowlanym „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami wzdłuż ul. Warszawskiej w msc. Grabowo gm. Olszewo-Borki” w gm. Olszewo-Borki, powiat Ostrołęka, opracowanym w grudniu 2009r. przez inż. Stanisława Zerę przy piśmie z dnia 30.12.2009r., data wpływu: 30.12.2009r.

u z g a d n i a

projekt budowlany „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami wzdłuż ul. Warszawskiej w msc. Grabowo gm. Olszewo-Borki” w gm. Olszewo-Borki, powiat Ostrołęka, z następującymi zastrzeżeniami:

1. Po wykonaniu prac montażowych sieci wodociągowej należy przeprowadzić wymagane próby szczelności, dezynfekcji i płukania sieci. Przed oddaniem sieci wod. do użytkowania należy pobrać próbki wody do badania z końcówek sieci.
2. Na każdy stosowany wyrób, materiał używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy uzyskać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z § 18 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417/.
3. Za zestawem wodomierza należy zainstalować zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody.
4. Po wykonaniu prac montażowych sieci kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić wymagane próby jej szczelności.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt budowlany przy piśmie z dnia 30.12.2009r., data wpływu: 30.12.2009r. przez Pana Stanisława Zerę przewiduje wykonanie rozbudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej, rozdzielczej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki dla domów mieszkalnych i usługowych na posesjach wzdłuż ulicy Warszawskiej w msc. Grabowo, Olszewo-Borki. Projektem objęto 41 posesji z rozbudową sieci zbiorczej, ciśnieniowej dla nowo zaprojektowanych przyłączy sanitarnych do posesji oraz 50 posesji dla nowo zaprojektowanych przyłączy wodociągowych. Rozmiar projektowanych sieci i przyłączy jest następujący:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 4224 mb, w tym:
 - a) 40 mb z rur PE Ø 75 mm,
 - b) 1567 mb z rur PE Ø 63 mm,
 - c) 875 mb z rur PE Ø 50 mm,
 - d) 41 kpl. przyłączy sanitarnych ciśnieniowych – 1752 mb.

Stwierdzam
za zgodność z oryginałem

10. 07. 2012

Olszewo-Borki

GMINA OLSZEWO-BORKI
07-415 Olszewo-Borki
ul. Broniewskiego 13
NIP 758-21-23-565 REGON 550667965
tel. 029 761 31 07 www. 113

Krzysztof Szewczyk

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Oddział w Delegaturze - Placówka Zamiejscowej
w Ostrołęce
J. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrołęka