

Ostrołęka. 2009.12.28

Zespół Uzgadniania Dokumentacji  
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu  
w Ostrołęce**OPINIA NR GBN.7441 / 881 / 2009**  
**w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej****Obiekt:** Grabowo, Olszewo Borki gm. Olszewo BorkiGMINA OLSZEWO-BORKI  
07-415 Olszewo-Borki  
ul. Broniewskiego 13  
NIP 758-21-23-565 REGON 550667965  
tel. 029 761 31 07 wew. 119**Przedmiot uzgodnienia:****Usytuowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami.**

Inwestor: Gmina Olszewo Borki

Stwierdzam  
za zgodność z oryginałemProjektant: „EKO-BUD-ROL” Stanisław Zera  
07-400 Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 22/6

10. 07. 2012

**ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**  
**SIECI UZBROJENIA TERENU**  
**opiniuje pozytywnie projekt**

Olszewo-Borki

WÓJT

Krzysztof Szewczyk

**z następującymi warunkami:**

1. Urządzenia podziemne i naziemne winny być wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego bezpośrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora.
2. Zachować bezpieczne i normatywne odległości od istniejących sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem- siecią gazową, telefoniczną TP, kanalizacji sanitarnej, energetyczną, wykopy wykonywać ręcznie.
3. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem uzgodnionym niniejszą opinią, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Podczas robót ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, zapewniając ich nienaruszalność.  
W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej, inwestor wznowi punkty lub założy nową osnowę na koszt własny, zlecając wykonanie prac uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
5. Zachować warunki określone decyzją: Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce Nr DT-5443/III/198/2009 z dnia 06.11.2009 i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr GDDKiA-O/WA.Z.3.d.435/2484/2009 .

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.  
( § 13 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38 poz. 455).

Z up. STAROSTY  
PRZEWODNICZĄCY  
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
mgr inż. Danuta Kotłowska