



Ø 1200mm ROZPRĘŻNA



Należy wykonać szczele przejścia tulejowe przez ściany studni, dolną część studni kanalizacyjnej wykonać z elementów prefabrykowanych, kręgi betonowe łączyć na uszczelki gumowe.



Biuro: ul. Tęczowa 7, 07-410 Ostrołęka
tel: 604242502, 535037030
e-mail: instalserwis@gmail.com