

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII OŚW. NAPOWIERTRZNEJ nN
w miejscowości Grabowo gm. Olszewo-Borki

Nr. słupa	Rodz. słupa	Rozpiętość przęsła	Przewody AsXSn 2x25	Żerdź E10,5/4,3	Żerdź 10/ŻN	Ustoje płytowe UP3	Belka B60+śruby	Hak wieszakowy SOT21.16	Uchwyt odciągowy SO1117.225S	Uchwyt przelotowy SO130	Złącze pomiarowe SO	Hak wieszakowy SOT29	Taśma stalowa COT37 z klamkami COT36	Ogranicznik przepięć zz odt.	Pręty stalowe Ø16 dł. 6m	Przewód YDY3x1,5	Bednarka ocynkowana 25x4	Zacisk odgałęźny SLIP 22.1	Lampa ze źródłem światła Voltana 3 80W	Ostony bezp.SV 29.25	Wysięgnik na słup E	Wysięgnik na słup ŻN	Wysięgnik na słup E podwójny 90st	Rura osłonowa fi50+obejmy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	
9	K	-							1		1	1	1		4	3	5	4	1 +1 istn	1			1	16	
10	P	56						1		1						3		2	1	1		1			
11	O	48							2			2	2												
12	P	32						1		1															
13	N	27								2			2	2											
14	N	41								1		1	1			3			2	1	1	1 istn			
15	O	31								2			2	2											
16	RK	40							2	2						3			4	1	1		1		
17	P	38							1		1														
18	P	43							1		1					3			2	1	1		1		
19	P	47							1		1														
20	P	45							1		1														
21	RNK	52							2	2					1	4	3	15	4	1	1		1		
22	P	47							1	1															
RAZEM		547	594					11	12	7	1	8	8	1	8	18	20	18	6+1	6	1	4	1	16	