Stan projektowy

LEGENDA:

48m — proj. oświetleniowa linia napowietrzna nN AsXSn 2x25

proj. słup

Proj. Lampa oświetleniowa typu LED Voltana 3 55W/4843lm Montowana na wysięgniku o dł. 1,5m



UWAGA
Przy posadowieniu słupów zwrócić szczególną uwagę na sieć kanalizacyjną.
Słupy umieszczać min. 0,6m od kanalizacji

wykonawca: "ELBOR" s.c. 07-410 Ostrołęka, uLW.Pola 25	temat: Linia napowietrzna nN oświetleniowa
inwestor: Urząd Gminy Olszewo-Borki 07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13	skala: / faza proj: PB
adres budowy: Mostowo gm.Olszewo-Borki	data: 08. 2018r
nazwa rysunku: Schemat trasy linii oświetleniowej	
Branża Elektryczna: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
projektant: mgr inż. Konrad Borowy nr ewid MAZ/0139/POOE/08	nr rysunku: 2
sprawdzający: mgr inż. Piotr Piersa nr ewid MAZ/0304/PWOE/04	