

Olszewo-Borki, dn. 13.11.2020r.

RIGKiD.271.12.2020

Otrzymują wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki, Drężewo, Mostówek, Grądzik, Kordowo, Łazy, Nowa Wieś, Nożewo, Stepna Michałki, Żebry- Żabin, gm. Olszewo-Borki”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający- Gmina Olszewo – Borki, z siedzibą w: 07-415 Olszewo – Borki, ul. W. Broniewskiego 13, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.

Pytanie 1.

W krótkim opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis „Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zapewnić ciągłość odbioru ścieków od wszystkich mieszkańców korzystających z przebudowywanej sieci kanalizacyjnej” – proszę o wyjaśnienie, ten zapis chyba jest zbędny

Odpowiedź: Zamawiający usuwa omyłkowo zamieszczony zapis z SIWZ.

Pytanie 2.

m. Chojniki gm. Olszewo Borki: W zestawieniu montażowym do danej inwestycji brakuje słupa, który przeznaczony jest do montażu G32/3 (E10,5/2,5). W przedmiarze robót ilość słupów przeznaczonych do posadowienia zgadza się. Proszę o wyjaśnienie, którą ilość Wykonawca powinien brać pod uwagę przy wycenie danego zadania.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość słupów zgodnie z przedmiarem robót i schematem układu zasilania.

Pytanie 3.

- m. Grądzik gm. Olszewo Borki: W zamieszczonym folderze z dokumentacją znajduje się projekt z innej miejscowości – Stepna Michałki gm. Olszewo Borki. Proszę o dodanie prawidłowej dokumentacji

Odpowiedź:

W postępowaniu zamieszczono właściwą dokumentację. Sołectwo Grądzik to część obrębu Stepna Michałki.

Pytanie 4.

- m. Drężewo ul. Wierzbowa – brakuje informacji odnośnie wysokości projektowanych słupów – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Oprawy LED wskazane w przedmiarze montujemy na słupach o wysokości 8 m. Do SIWZ załączamy poprawiony projekt techniczny

Pytanie 5.

- m. Mostówek – Wg projektu technicznego niezbędne jest posadowienie 3 szt. słupów wirowanych typu 10,5/2,5. W przedmiarze robót brakuje takowych pozycji odnoszących się do ich montażu. Jeżeli Wykonawca ma razem z ofertą przedłożyć kosztorys ofertowy, proszę o doprecyzowanie czy należy posadowić dane słupy, czy nie.

Odpowiedź:

Należy wycenić 3 nowe słupy 10,5/2,5 wraz z posadowieniem. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.


WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania,
2. Strona internetowa,
3. A/a.