



Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

ROZDZIELNICA TG
 P₁ = 3686 kW
 K₁ = 0,70
 P₂ = 23,80 kW
 I_{SE} = 41,40 A
 ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ XL3-800 P55

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SZYBKI WŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S - instalacje wewnętrzne od "RG"	
Jednostka projektowa:	ARCHEICON ARCHITECTURE&CONSTRUCTION UL. KOSCIUSZKI 10, 07-410 OSTROŁĘKA www.archeicon.pl e-mail: archeicon@gmail.com tel. 660 498 488
Nazwa Obiektu budowlanego:	Remont wnętrza zabytkowego dworu
Tytuł rysunku:	RZUT PIWNICY-GNIAZDA
Data:	05.2020 r.
Zespół projektowy:	Imię i nazwisko
projektant:	mgr inż. Marek Biał
sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Lis