



ROZDZIELNICA TE1  
 Pz = 16,30 kW  
 Ki = 0,70  
 Psz = 11,41 kW  
 Isz = 18,30 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:  
 XL3-S 160 IP40

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny  
 dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
 SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S – instalacje wewnętrzne od "RG"

**Jednostka projektowa:**  
 ARCHEICON  
 ARCHITECTURE&CONSTRUCTION  
 UL. KOŚCIUSZKI 10, 07-410 OSTROŁĘKA  
 www.archeicon.pl e-mail: archeicon@gmail.com  
 tel. 660 498 488

**Nazwa Obiektu budowlanego:**  
 Remont wnętrza zabytkowego dworu

**Tytuł rysunku:**  
 RZUT PIWNICY-GNIAZDA

**Data:** Ostrołęka  
**Zespół projektowy:** Imię i nazwisko  
**projektant:** mgr inż. Marek Biał  
**sprawdzający:** mgr inż. Tadeusz Lis

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Skala:</b>       | -:-              |
| <b>Rys nr:</b>      | E-08             |
| <b>Nr uprawnień</b> | MAZ/0544/PWBE/15 |
| <b>Podpis</b>       |                  |
| <b>Wa-101/02</b>    |                  |