



ROZDZIELNICA TE1
 Pz = 16,30 kW
 Kf = 0,70
 Psz = 11,14 kW
 Isz = 18,30 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
 XL3-S-160 IP40

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny
 dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
 SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S - instalacje wewnętrzne od "RG"

Jednostka projektowa:		ARCHEICON ARCHITECTURE&CONSTRUCTION UL. KOŚCIUSZKI 10, 07-410 OSTROŁĘKA www.archeicon.pl e-mail: archeicon@gmail.com tel. 660 498 488		ARCHEICON-LOGO_L.jpg	
Nazwa Obiektu budowlanego:		Remont wnętrza zabytkowego dworu		Skala: -:-	
Tytuł rysunku:		RZUT PIWNICY-GNIAZDA		Rys nr: E-09	
Data:		Ostrołęka		10.2020 r.	
Zespół projektowy:		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
projektant:		mgr inż. Marek Biał		MAZ/0544/PWBE/15	
sprawdzający:		mgr inż. Tadeusz Lis		Wa-101/02	