

Olszewo-Borki, dnia 21 września 2021r.

RIGKiD.271.7.2021

**Uczestnicy postępowania/strona
Zamawiającego**

Dotyczy postępowania pn. na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki, Antonie, Dobrołęka, Grabnik, Nakły, Nożewo, Olszewo- Borki, Stepna Michałki, Zabiele Piliki, Zabrodzie, Żebry Ostrowy I, Żebry Stara Wieś, Działyń, Żebry Perosy, gm. Olszewo-Borki prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1

Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również prace obejmujące budowę oświetlenia ulicznego w msc. Nożewo 224?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi prace obejmujące Nożewo dz. 694 .

Pytanie nr 2

msc. Chojniki: Czy w zakres robót wchodzi montaż szafki złączowo – pomiarowo – rozliczeniowej? W opisie przedmiotu zamówienia nie jest ona wymieniona, zaś w przedmiarach tak. Proszę o odpowiedź. Ponadto zachodzi rozbieżność w mocach opraw. Wg zestawienia materiałów i opisu zamówienia oprawy mają mieć moc 39W, zaś w zestawieniu nakładów z przedmiaru 59W. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres robót wchodzi montaż szafki złączowo- pomiarowo- rozliczeniowej. Należy zastosować oprawy o mocy 39W (min. 5280 lm).

Pytanie nr 3

msc. Żebry Perosy: Proszę o podanie prawidłowej ilości montowanych wysięgników i opraw oświetleniowych. Wg opisu zamówienia należy „na 4 słupach zamocować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytyami oraz lampy oświetleniowe LED o mocy 39W i min. 5280 lm”, w zestawieniu materiałów wpisane są jedynie 3 wysięgniki i 3 oprawy . Proszę o podanie prawidłowej ilości oraz o ewentualną poprawę zestawień materiałowych. Proszę również o sprawdzenie podanej długości przewodu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć 3 wysięgniki i 3 oprawy. Właściwa długość przewodu to 271mb. Załączamy poprawiony przedmiar robót.

Pytanie nr 4

msc. Olszewo Borki: Wg opisu przedmiotu zamówienia do montażu przeznaczone są 2 szt. wysięgników i opraw. W projekcie technicznym na mapach, schemacie do montażu przewidziane jest 3 szt. wysięgników i opraw – które ilości ma brać potencjalny wykonawca do kalkulacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć 2 szt. wysięgników i 2 szt. opraw.

Pytanie nr 5

msc. Działyn: Proszę o udostępnienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu udostępnił przedmiar robót.

Pytanie nr 6

msc. Zabrodzie ul. Bielowa: Proszę o wskazanie prawidłowej liczby wysięgników i opraw które trzeba zamontować. Wg. przedmiotu zamówienia ma to być 4 szt, wg projektu technicznego 3 szt, zaś według przedmiaru robót 2 szt.

Czy w zakres danej inwestycji wchodzi również montaż słupa, gdyż w przedmiarach oraz w zestawieniu (excel) nie ma o nim mowy. Proszę o ewentualną poprawę zestawień.

Odpowiedź Zamawiającego:

Prawidłową ilość wysięgników i opraw określa przedmiar robót. Montaż słupa nie jest przewidziany w tym etapie.

Pytanie nr 7

msc. Zabiele Piliki Et. II: Które oprawy należy brać pod uwagę przy sporządzaniu wyceny – oprawy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia o mocy 39W czy oprawy wymienione w projekcie 55W? Proszę również o podanie prawidłowej ilości i typów słupów które mają zostać posadowione, między zestawieniami z projektu a opisem przedmiotu zamówienia występują rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć oprawy wymienione w projekcie. Ilość i typy słupów do posadowienia: żerdź E10,5/4,3 2szt. oraz żerdź E10,5/2,5 2szt. zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 8

msc. Olszewo Borki ul. Kochanowskiego

msc. Olszewo Borki ul. Miła

msc. Kruki

Które oprawy należy brać pod uwagę przy sporządzaniu wyceny – oprawy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia o mocy 39W czy oprawy wymienione w projekcie 55W/38W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją:


- msc. Olszewo Borki ul. Kochanowskiego – oprawy o mocy 55W,
- msc. Olszewo Borki ul. Miła – oprawy o mocy 55W,
- msc. Kruki – oprawy o mocy 38W.




Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. Termin na składanie ofert został wydłużony do dnia: 24.09.2021r. do godz. 9:00.

Z up. WÓJTA

Mariusz Prusaczyk
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa

Radosław Parzych