

Olszewo-Borki dn. 2.02.2022r.

## Uczestnicy postępowania

**Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki.**

### Pytanie 1

1. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania technologii oczyszczania ścieków do redukcji azotu ogólnego i fosforu która w znacznym stopniu podniesie koszty inwestycji. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, w Załączniku nr 2 określającym najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi dla RLM poniżej 2000 podano, że redukcja azotu ogólnego i fosforu ogólnego wymagana jest wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących (uwaga 4) – objaśnienie znajdujące się pod tabelą nr 2 w w/w Rozporządzeniu). W przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi dla RLM poniżej 2000, wymagana jest redukcja: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej. W związku z powyższym przy zaprojektowaniu przydomowych oczyszczalni z odprowadzeniem oczyszczonego ścieku do ziemi wymaganymi parametrami redukcji zanieczyszczeń są: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna.

#### Ad.1

Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania technologii oczyszczania ścieków do redukcji azotu ogólnego i fosforu, która wymagana jest wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

### Pytanie 2

Proszę o informację na temat ilości nieruchomości/budynków objętych zapytaniem które nie są zainwentaryzowane w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Ostrołęce

#### Ad.2

Liczba niezainwentaryzowanych nieruchomości objętych zapytaniem w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej wynosi do 5 budynków. W takiej sytuacji dopuszcza się wykonanie dokumentacji projektowej na mapie załączonej do pozwolenia na budowę.

### Pytanie 3


Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy o zamówienie może ubiegać się wykonawca który wykaze się:


- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał w sposób należyty co najmniej trzy (3) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Nie wykazując spełnienia warunku podpunktu a) w punkcie 5.

### Ad3.

Wykazanie spełnienia warunków wymienionych w Punkcie 5 zapytania ofertowego jest obligatoryjne.

Z up. WÓJTA  
  
Mariusz Prusaczyk  
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Drogownictwa  
  
Radosław Parzych