

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII OŚW. NAPOWIERTRZNEJ**  
**na słupach energetycznych**  
**w miejscowości Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki**

Nr. słupa	Rodz. słupa	Rozpiętość przęsła	Przewody AsXSn 2x25	Hak wieszakowy SOT21.16	Uchwyt odciegowy SO117.225S	Uchwyt przelotowy SO130	Hak wieszakowy SOT29	Taśma stalowa COT37 z klamkami COT36	Ogranicznik przepięć zz odł. ASA 500/10-BO	Pręty stalowe Ø16 dł. 6m	Przewód YDY3x1,5	Bednarka ocynkowana 25x4	Zacisk odgałęźny SLIP 22.1	Lampa ze źródłem światła LED 38W	Ostony bezp.SV 29.25	Wysięgnik na słup E dł. 1,5	Wysięgnik na słup ŻN dł. 1,5	Złącze pomiarowe SO	Rura osłonowa fi50+obejmy	Zestaw do zakł. Uziemięń ST208
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Istn RK-10/ZN	-		1	1								2							
3	Istn ON-E10,5/10	22			2		2	2												
4	Istn KK-E10,5/10	10			2		2	2												
5	Istn ON-E10,5/10	46				1	1	1			3		2	1	1	1				
6	Istn ON-E10,5/10	40			2		2	2			3		2	1	1	1				
7	Istn P-10/ŻN	53		1		1														
8	Istn K-E10,5/10	48			1		1	1	1	4	3	18	2	1	1	1				1
<b>RAZEM</b>		<b>219</b>	<b>228</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>1</b>