

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII OŚW. NAPOWIERZNEJ
na słupach energetycznych
w miejscowości Siarki gm. Olszewo-Borki

Nr. słupa	Rodz. słupa	Rozpiętość przęsła	Przewody AsXSn 2x25	Żerdzie E10,5/2,5	Ustoje płytowe UP3	Uchwyt odciagowy SO1117.225S	Uchwyt przelotowy SO130	Hak wieszakowy SOT29	Taśma stalowa COT37 z klamkami COT36	Ogranicznik przepięć zz odł. ASA 500/10-BO	Pręty stalowe Ø16 dł. 6m	Przewód YDY3x1,5	Bednarka ocynkowana 25x4	Zacisk odgałęźny SLIP 22.1	Lampa ze źródłem światła LED 38W	Oslony bezp.SV 29.25	Wyścięgnik na słup E dł. 1,5	Rura osłonowa fi50+obejmy	Zestaw do zakł. Uziemień ST208
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2/13	Istn O-E10,5/10	-				1		1	1					2					
G1	Proj KK-E10,5/2,5	17		1	1	2		2	2										
G2	Proj N-E10,5/2,5	41		1	1		1	1	1			3		2	1	1	1		
G3	Proj N-E10,5/2,5	43		1	1		1	1	1										
G4	Proj N-E10,5/2,5	50		1	1		1	1	1			3		2	1	1	1		
G5	Proj N-E10,5/2,5	50		1	1		1	1	1										
G6	Proj O-E10,5/2,5	50		1	1	2		2	2			3		2	1	1	1		
G7	Proj N-E10,5/2,5	50		1	1		1	1	1										
G8	Proj N-E10,5/2,5	51		1	1		1	1	1			3		2	1	1	1		
G9	Proj P-E10,5/2,5	51		1	1		1	1	1										
G10	Proj K-E10,5/2,5	51		1	1	1		1	1	1	4	3	18	2	1	1	1		1
RAZEM		454	472	10	10	6	7	13	13	1	4	15	18	12	5	5	5		1

