

ZGKGO-B/LC/12/2021

Olszewo – Borki, 04.02.2021

Inwestor:

Gmina Olszewo-Borki
ul. W. Broniewskiego 13
07-410 Olszewo-Borki

WARUNKI TECHNICZNE

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borkach wydaje warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku położonego na nieruchomości ozn. nr ewid.: 336;385 przy ul. Przemysłowej w msc. Nowa-Wieś, gmina Olszewo-Borki.

Woda : Wyrażamy zgodę na włączenie do gminnej sieci wodociągowej z niżej podanymi warunkami:

- 1 Włączenie wykonać do sieci wodociągowej Ø110 mm od strony ul. Przemysłowej zlokalizowanej na terenie drogi gminnej ozn. nr ewid. dz.: 336;385 za pomocą trójnika żeliwnego sferoidalnego kołnierzowego DN100, PN10/16.
- 2 Bezpośrednio za trójnikiem zamontować zasuwę klinową kołnierzową DN100 PN10 z obudową teleskopową do zasuw DN100-150. Obudowę zasuwę zabezpieczyć rurą z PCV.
- 3 Na zasuwie zabudować skrzynkę uliczną R150. Miejsce montażu zasuwę oznaczyć tabliczką informacyjną.
- 4 Przyłączy wykonać z rur wodociągowych polietylenowych PE 100 RC, Ø110 mm PN10 (kolor niebieski).
- 5 Podejście pod wodomierz główny powinno być wykonane za pierwszą ścianą budynku, w piwnicy lub na parterze w wydzielonym pomieszczeniu (gdzie temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej 0 °C), łatwo dostępnym dla pracowników ZDK w celu montażu obsługi i konserwacji.
- 6 Na wejściu przyłącza wodociągowego do budynku wykonać podejście pod wodomierz z zaworem odcinającym kulowym (1 szt.). Za wodomierzem zbudować zawór antyskażeniowy, za zaworem antyskażeniowym zamontować zawór odcinający kulowy.
- 7 Zabrania się zabudowy wykonanego przyłącza wodociągowego łącznie z zestawem wodomierzowym w budynku celem umożliwienia odczytu wodomierza przez pracownika ZGK.

- 8 Przyłącze wodociągowe zagłębić na 1,6 - 1,8m, przysypać warstwą piasku gr. 25- 30 cm, następnie oznakować taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu kolor niebieski z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu na wysokości 30cm od rur. Układanie taśmy zakończyć przed zaworem głównym w budynku.

UWAGI KOŃCOWE!

- 1 Podana średnica przyłącza jest sugerowana z uwagi na brak danych dotyczących zapotrzebowania na wodę na cele bytowo- gospodarcze i ppoż.
- 2 Przed przystąpieniem do robót należy:
 - wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.
- 3 Właściciel nieruchomości wykonuje przyłącze wodociągowe we własnym zakresie.
- 4 Kategorycznie zabrania się zasypywania wykopów przed dokonaniem odbioru technicznego.
- 5 Odbioru technicznego przyłącza wodociągowego przed zasypaniem wraz z montażem wodomierza dokonuje pracownik ZGK (opłata zgodnie z cennikiem ZGK).
- 6 Po wykonaniu inwestycji Właściciel wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę i dostarcza ją do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki. Dopuszcza się mapę z naniesionym przyłączem + oświadczenie geodety (1 kpl.).
- 7 Po dokonaniu odbioru technicznego właściciel nieruchomości podpisuje z Zakładem Gospodarki Komunalnej umowę na dostawę wody.
- 8 Po zawarciu umowy na dostawę wody pracownik ZGK dokonuje otwarcia zasuwy na przyłączy.
- 9 **Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do telefonicznego zgłoszenia planowanego terminu robót do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki w terminie min. 2 dni przed rozpoczęciem robót.**
- 10 *Warunki Techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania.*

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDZU
Patryk Stypik