

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500

LEGENDA:

- P — projektowana przepompownia
- S — projektowana studnia Ø1000mm PE
- Tr — projektowany trójnik kątowy 45°, 200/160mm

Zagłębienia istniejących kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazociagów przyjęto orientacyjnie ze wzgledu na brak inwentaryzacji wysokosciowej w/w urządzeń:
- gazociągi 0,6-1,0m;
- kable elektroenergetyczne 0,6-0,8m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

INSTALSERWIS
Biuro: ul. Tęczowa 7, 07-410 Ostrołęka
tel: 604-242-502, 535-037-030
e-mail: instalserwis@gmail.com

Inwestor:	Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Bronlewsklego 13, 07-415 Olszewo-Borkl			Branża: SANITARNA
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Drężewo, Zabrodzie, Kruki, Łazy, Antonie, gm. Olszewo-Borki: - rejon ulicy Sikorskiego i ulic przyległych, włączenie z ul. Prostą i ulicami przyległymi - włączenie w sieć w ul. Sikorskiego i ul. Bema (teren m. Ostrołęka)			Stadium: P.B.
Adres obiektu, lokalizacja:	Inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowościach: Drężewo, Zabrodzie, Kruki, Łazy, Antonie, gm. Olszewo-Borki			Nr rys: 43
Nazwa rys:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej			
	ZESPÓŁ AUTORSKI:			
	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	data	podpis
projektant:	inż. Stanisław Zera uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych wodociągowych i kanalizacyjnych	89/94/Os		
asystent projektanta:	mgr inż. Agata Grochowska			
sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	7/98/Os		
	Ostrołęka, sierpień 2016 r.			skala: 1:100/500