



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

Olszewo-Borki, 31.05.2022r.

RIGKiD.271.13.2022

**Uczestnicy postępowania/
Strona internetowa Zamawiającego**

Dotyczy postępowania pn. **Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki** w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Zamawiający: Gmina Olszewo- Borki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – przekazuje otrzymane od Wykonawców pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający mógłby podać informację o ile zmniejszy się długość sieci wodociągowej na wskutek zaniechania budowy na odcinku Zabiele Piliki- Działyń?

Odpowiedź:

Długość sieci zmniejszy się o około 1650m.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zapewnia zgodę projektanta na zmianę średnicy FI 225 na FI 160?.

Odpowiedź:

Tak .

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stalowych rur osłonowych na rury PE?

Odpowiedź

Tak pod warunkiem zachowania wewnętrznej średnicy co najmniej takiej jak rur stalowych.

Z up. WÓJTA

Mariusz Prusaczyk
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK

Referatu Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa

Radosław Parzuch
Radosław Parzuch