



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach  
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13  
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74  
e-mail: [sekretariat@olszewo-borki.pl](mailto:sekretariat@olszewo-borki.pl),  
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

Olszewo-Borki, 01.06.2022r.

RIGKiD.271.13.2022

## Uczestnicy postępowania/

### Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn. **Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki** w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Zamawiający: Gmina Olszewo- Borki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – przekazuje otrzymane od Wykonawców pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

#### Pytanie 1

Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób konkretny, szczegółowy, jednoznaczny, niepozostawiający żadnych nieścisłości. Określenie zakresu prac poprzez nazwę miejscowości, czy też nazwę ulicy dla osób weryfikujących ilości do przetargu nie jest wystarczające. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie zakresu robót do wykonania w formie opisów konkretnych odcinków między węzłami wodociągowymi, zasuwami czy też włączeniami, który ułatwi weryfikację z dokumentacją i zapewni rzeczową wycenę.

#### Odpowiedź:

Do postępowania dołączono dokumentację techniczną, STWiOR, przedmiary robót oraz OPZ w których szczegółowo opisano przedmiot zamówienia.

#### Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej na zakres Starosty o brakujące profile na sieć wodociągową. Niniejsze profile są niezbędne do weryfikacji mas ziemnych oraz zdiagnozowania możliwości wystąpienia kolizji z obcymi sieciami na trasie wykonywanych sieci.

#### Odpowiedź:

Zagłębienie wodociągu przyjęto stałe 1,7m p.p.t. Ilość mas ziemnych została podana w przedmiarze (należy pozycję pomniejszyć o wyłączony odcinek). Istniejąca sieć energetyczna i telefoniczna posadowiona jest płycej niż projektowany wodociąg, stąd nie przewiduje się kolizji.

#### Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o informację czy gmina dysponuje prawem do dysponowania gruntami na których prowadzona będzie planowana inwestycja?

#### Odpowiedź

Tak.

#### Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci.

#### Odpowiedź

Zamawiający załącza warunki techniczne.



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach  
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13  
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74  
e-mail: [sekretariat@olszewo-borki.pl](mailto:sekretariat@olszewo-borki.pl),  
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

#### Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o informację czy w przypadku skokowych zmian cen materiałów Zamawiający dopuści waloryzację ceny za materiały?

##### Odpowiedź

Okres realizacji zadania wynosi poniżej 12 miesięcy i nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia.

#### Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o informację jaki próg Zamawiający planuje przeznaczyć na roboty nieprzewidziane?

##### Odpowiedź

Przewidzianą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Nie zakłada się robót nieprzewidzianych.

#### Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o informację w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić wykonanie tymczasowej organizacji ruchu?

##### Odpowiedź

Przewidzianą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą. Do Wykonawcy należy oszacowanie kosztów i ujęcie opracowania Tymczasowej organizacji ruchu w cenie ofertowej.

#### Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o informację kto będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego?

##### Odpowiedź


Opłatę za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej będzie ponosił Wykonawca, za prace wykonane w pasie dróg gminnych nie będą naliczane opłaty. Plac budowy zostanie protokołarnie przekazany Wykonawcy.

#### Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew oraz ewentualnie dysponuje decyzją na wycinki?

##### Odpowiedź

Gmina złożyła stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Zup. WÓJTA  
  
Mariusz Prusaczyk  
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK

Referatu Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Drogownictwa