



RN65  
 IP 65  
 TN-S  
 400V AC  
 40A  
 6kA  
 Naścienna  
 4x18M

Nazwa odpływu	Zasilanie z rozdż. główniej RG	Ochronnik przepięciowy	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie kontener	Szafa teletechniczna RACK 19" Monitoring CCTV + Komputery	Gniazda 1f. komputerowe Kontener	Gniazda 1f. ogólnego przezn. Kontener	Grzejniki Kontener	Grzejniki Kontener	Grzejniki Kontener (sanitariat )
Ps [kW]	5,0									
Pi [kW]	3,2	-	-	0,34	0,4		2,0	1,0	0,5	0,5

temat opracowania:	
<b>BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH</b>	
lokalizacja:	NOWA WIEŚ gm. Olszewo-Borki jedn. ewid. 141509_2.0017 działki nr 336 i 385
inwestor:	GMINA OLSZEWO-BORKI 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13
nazwa rysunku:	Rozdzielnica TE-2

BRANŻA ELEKTRYCZNA:	
projektant:	mgr inż. Krzysztof Kacprzyński upr.MAZ/0140/PWOWE/05 <i>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</i>
sprawdzający:	mgr inż. Jan Grala Upr.Nr 17/98/Os <i>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</i>

skala:	1:100	stadium:	PB
branża:	ELEKTR.	nr rysunku:	E-13
data:	LIPIEC 2021 r.		